

Dados do cliente

Razão Social: INHAUMA CAMARA MUNICIPAL - **CNPJ:** 01496711000161**Endereço:** R RANDOLFO CAMILO DE ARAUJO, nº 285 - - CENTRO - Inhaúma/MG - 35763-000**Unidade:** Não consta

Dados da amostra

Diagrama Ambiente:	Na Instalação da Unidade	Ordem de serviço:	OS01785/2022
Diagrama Ponto:	-	Referência da amostra:	AM00010593/2022
Plano de amostragem:	PA12843	Descrição da amostra:	Água Para Consumo Humano - Tratada do poço
Responsável pela Amostragem:	Bioprolab - Sabrina	Data/hora da coleta:	28/06/2022 14:00
Matriz da Amostra	Água	Data/hora Entrada Laboratório:	28/06/2022 15:40
Tipo amostragem:	Simplex	Data início da análise:	28/06/2022
Metodologia de coleta:	PTP-007 Coleta de amostras	Data término da análise:	07/07/2022
Condição tempo dia anterior	Sol	Condição tempo dia da coleta	Sol

Resultado

Análise	LQ	Resultado	Unidade	Incerteza	Metodologia	VR* PORTARIA GM/MS Nº 888	Data Análise
Cloreto ^{1 / 3}	1,91	22,22	mg/L	-	SMEWW 23ª Ed. 4500Cl- B	250,0	30/06/2022
Cloro Residual Livre ³	0,2	1,52	mg/L	0,04	EPA Method 334.0	0,2 a 5,0	28/06/2022
Coliformes Totais ³	P/A	Ausente	P/A 100 mL	NA	SMEWW 23ª Ed. 9223 B	Ausente	28/06/2022
Cor Aparente ^{1 / 3}	NA	2,5	uH	-	SMEWW 23ª Ed. 2120-B	15,0	28/06/2022
Dureza Total ^{1 / 3}	0,0077	199,92	mg/L	-	SMEWW 23ª Ed. 2340-B	300,0	30/06/2022
<i>Escherichia coli</i> ³	P/A	Ausente	P/A 100 mL	NA	SMEWW 23ª Ed. 9223 B	Ausente	28/06/2022
pH ³	0,01	6,86	-	0,10	SMEWW 23ª Ed. 4500-H+-B	6,0 a 9,0	28/06/2022
Turbidez ³	0,62	< 0,62	uT	0,15	SMEWW 23ª Ed. 2130 B	5,0	28/06/2022

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; **VR*:** Valor de Referência; **Incerteza:** Incerteza de medição; **SMEWW:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; **RE/ 09, NT:** RE/Anvisa 09, 16.01.2003 Norma técnica; **EPA:** United States Environmental Protection Agency; **FARM 6ª Ed:** Farmacopéia Brasileira 6ª Edição; **UFC:** Unidade Formadora de colônia; **1, <2, <7, <10 ou <100:** Ausente; **P/A:** Presente ou ausente; **N.A.:** Não aplicável; ****** Ensaio Subcontratado; ******* Amostra Fora do prazo de análise; ¹ - Ensaio não pertence ao escopo de reconhecimento de competência, ² - Realizado nas instalações do cliente, ³ - Realizado nas instalações permanentes do laboratório.

Legislação de referência

Valor de referência segundo PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021;

Conclusão

A presente amostra **ATENDE** aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme **PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021**, para o(s) parâmetro(s) analisado(s)

Declarações:

A Bioprolab autoriza a reprodução desse certificado desde que a cópia apresente o seu conteúdo integral. Estes resultados referem-se única e exclusivamente à amostra analisada. Certificado válido com Assinatura de forma digital ICP-Brasil. Os dados brutos dos ensaios encontram-se disponíveis aos interessados. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo de reconhecimento de competência deste laboratório

Belo Horizonte, 07 de Julho de 2022

Jacqueline Gomes Barreto
CRBio 16136/4- D - Resp. TécnicoClaudimeia Diniz
CRBio 117854/04-D - Signatário Autorizado